



Qualifikationsverfahren 2018		Praktische Arbeiten		 	
Zimmerin EFZ / Zimmermann EFZ		Leibungsbekleidung (Fensterfutter)		Bewertungsblatt	
Name		Vorname		Kandidat Nr.	Pos. 3.4
				Datum	
	Kriterien	Soll-Masse /-Zustand	Indikatoren (nicht ausgeführt = 0 P.)	Ist-Masse / -Zustand, Bemerkungen (notwendig bei jedem Abzug)	Möglich Erreicht
Brettquerschnitt	1 Bank, Abschrägung innen / aussen	5° = 0-2 mm	+/- 1 mm = je Seite 1 P., mehr oder keine = 0 P.		2
	2 Bank, Wassernase Lage, Breite	12 / 5 (an richtiger Stelle am zusammengebauten Futter, sonst 0 P.)	+/-1 mm = je Mass 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., mehr oder keine Wassernase = 0 P.		2
	3 Sturz, Abschrägung	5 / 30 (an richtiger Ecke am zusammengebauten Futter, sonst 0 P.)	+/-2 mm = je Mass 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.	6	2
Fensterfutter	4 Längenmass Bank und Sturz	480	+/-1 mm = je 1 P., +/- 2 mm = je 0.5 P., mehr = 0 P.		2
	5 Längenmass Leibungen innen / aussen = Gefälle	links und rechts 440 / 451 (Gefälle 11 mm)	+/-1 mm = 1 P., je Mass und Leibung, +/- 2 mm = 0.5 P., mehr = 0 P.		4
	6 Ecken bündig verschraubt	In der Länge und in der Wandebene bündig	beidseits +/-1 mm = je 1 P. pro Ecke, +/- 2 mm = je 0.5 P., mehr = 0 P.		4
	7 Verschraubungen Ecken	2-3 Schrauben pro Ecke, Kopf bündig, Holz nicht gespalten	Vollständig und gut = 2 P., kleine Mängel = 1 P., grobe Mängel = 0 P.		2
	8 Finish	Längskanten leicht gefast, verputzt	Sorgfältig = 2 P., nur teilweise oder grob = 1 P., nicht ausgeführt = 0 P.	14	2
Anzahl Punkte total					20
Experte 1			Experte 2		